

回答

工事名：中山中学校大規模改修工事

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>工期について</p> <p>工事完了期日が令和2年10月30日となっておりますが、工事期間が実質3カ月できびしいと思われませんが、工期延長はできますか。</p> <p>工期延長が出来ず、完了できなかった場合、どのような取り扱いになりますか。</p> | <p>工事設計業務において、工事工程を検討し工期を設定している。予期せぬ事態が起こった場合には、工期延長を検討するが、夏季休業中には、学校の協力のもと、工事に専念してもらえる環境を作るので工期内の工事完了は十分に見込める。学校という特性を理解いただき、夏季休業中の工事進捗をめざしていただきたい。</p> <p>なお、工期延長が認められない状態で工期内に完了できない場合は、契約不履行となります。</p> |
| 2 | <p>ホワイトボード改修について</p> <p>仕上表に平面図参照とありますが表記がみあたりません。改修内容のサイズ、場所等詳細について、ご指示ください。</p> <p>設計図書等の該当頁： A-06</p> | <p>ホワイトボード改修箇所については、</p> <p>A-05 4箇所（対象範囲：棟別平面図参照）</p> <p>A-08 2階平面図、A-14 CR棟1・2階平面図に位置記載しております。</p> <p>仕様については、A-06に記載しておりますが、サイズ記載漏れがありましたので、下記に示します。一般教室タイプのサイズとなります。</p> <p>W3600 × H1200 局面タイプ</p> |