

回答

業務名：旧下田中児童館産業廃棄物収集運搬および処分委託業務

番号	質問事項	回答
1	安定器処分時のPCB不含有の証明はいただけますか	当該施設の照明器具については、三菱電機(株)製造であり、同社がホームページにアップしている「PCB使用有無の判定フロー(2017年10月)」の製造年よりPCB使用は「不使用」と判定され、また安定器に「NONPCB」の記載があることから特に証明書の発出は不要と考えます。