

回答

工事名:大山支所非常用発電機更新工事

番号	質問事項	回答
1	内訳書P.4に電気配線 1式とありますが、今回発電機の入替ですので、既存のケーブル(弱電を含む)を一時取り外して、新発電機が据わった後、再度結線との内容で宜しいでしょうか。ご教示願います。	ご指摘のとおり、既存ケーブルを取り外し再度結線になります。配線についてはEM-FPT38sq15mを2本とEM-IE38sq、EM-CEE2sq-10Cをそれぞれ5mずつと想定しています。