

回答

物品名：名和クリーンセンター修繕工事

| 番号 | 質問事項   | 回答  |
|----|--|---|
| 1  | 焼却炉耐火物修繕について<br>キャストブルWPC-130及びCA13SGについて、同等の品質を持つ<br>他社製品でもよいか。 | WPC-130 耐酸・耐水キャストブル 常用温度1300℃、最高温<br>度1,450℃<br><br>CA-13SG 耐火キャストブル 常用温度1,300℃、最高温度<br>1,500℃<br><br>と同等の製品であれば他社製品でも認めます。 |
| 2  | バグフィルタろ布取替について<br>PTFE多孔質メンブレンミネートろ布はゴア社製に限定するか。                 | 限定します。  |
| 3  | 焼却施設油圧ユニット整備について<br>作動油量 140Lあるが、この量でよいか。                        | 当施設にストックがあるため、この量でよいです。   |