水管起第137号-6
令和8年3月24日

西伯郡大山町御来屋328番地
大山町長　　竹口 大紀　　様

米子市上下水道局
米子市上下水道事業管理者
上下水道局長　　下関　浩次
（公印省略）

水質検査結果一覧（PFAS）を下記のとおり通知します。

採水場所 / 項目および水質基準値		あけまの森給水栓			
採水年月日		令和7年6月9日	令和7年9月8日	令和7年12月8日	令和8年3月9日
気温	℃	25.7℃	27.1℃	14.0℃	6.8℃
水温	℃	19.0℃	25.0℃	10.0℃	6.0℃
	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びオエルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下（暫定）	0.000019 mg/L	0.000011 mg/L	0.000015 mg/L	0.000011 mg/L
（個別内訳）					
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）		0.000019 mg/L	0.000011 mg/L	0.000015 mg/L	0.000011 mg/L
ペルフルオロオクタンサン酸（PFOA）		0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満
検査責任者		友森　学			