R07水管起第80号-1

令和7年9月10日

西伯郡大山町御来屋328番地

大山町

大山町長　　竹口 大紀　　様

米子市上下水道局

米子市上下水道事業管理者

上下水道局長　　下関　浩次

（公印省略）

水質検査結果（PFAS）を下記のとおり通知します。

項目および水質基準値 ＼ 採水場所		あけまの森給水栓
採　水　年　月　日		令和7年9月8日
気　　温	℃	27.1℃
水　　温	℃	25.0℃
	目標値	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下（暫定）	0.000011 mg/L
（個別内訳）		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）		0.000011 mg/L
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L未満
検査責任者		友森　学