

特記仕様書

- ・メーター器は、基本的に乾式とし製造のない口径については湿式とする。
- ・メーター器は、修理品とし鉛対策の施されたものとする。
- ・メーター器1個あたり、パッキン2個をつけるものとする。
- ・フランジ式メーター器については、たて型ウォルトマンとし、接続に必要なボルト、ナット（焼付き防止処理品）をつけるものとする。
- ・メーター器の塗装は不要とし、蓋は青色とする。
- ・メーター器及び蓋には指定する整理番号を明示させるものとする。
- ・納品方法は、先行修理方式とする。