

仕 様 書

1 修繕名称

観光交流センター厨房換気設備修繕

2 修繕内容

(1) 観光交流センター厨房シロッコファンを撤去するとともに、新しいシロッコファンの設置

(2) (1) に必要な付帯工事一式

3 工期

契約日から令和7年11月28日

4 修繕場所

観光交流センター（道の駅「大山恵みの里」）

所在地：鳥取県西伯郡大山町名和951番地6

5 工程管理

工程に変更が生じた場合は、速やかに工程表を再提出し、協議を行うこと。

6 検査

受注者は、業務が完了したときは、速やかにその旨を発注者に通知すること。

また、完成検査において不合格を指摘された箇所は、直ちに修補すること。

7 その他

(1) 受注者は、業務の実施に当たり関係する法令等を遵守し、必要な届け出や手続き等をあらかじめ関係者と協議のうえ、忠実かつ迅速に施工すること。

(2) 受注者は、業務責任者をもって秩序正しく業務を行わせるとともに、施工全般に技術的監理を行うこと。

(3) 新設の機器について、設計書記載の製品で施工できない場合は、同等品もしくは同等品以上の製品で対応すること。なお、その場合は事前に発注者の承認を得ること。

(4) 修繕箇所に明示する諸点以外の軽微な修理及び点検整備は、請負金額の範囲内で行うこと。

(5) 廃棄物がある場合には、法令を遵守し処分すること。

(6) 記載事項のほか、業務遂行上疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

令和7年度

修繕設計書

修 繕 名 観光交流センター厨房換気設備修繕


修繕場所 西伯郡大山町名和951番地6

内 訳 書

名 称	形状及び品番・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
小計						
消費税		10	%			
合計						

内 訳 書

名 称	形状及び品番・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房用シロッコファン	三菱 BFS-450TX2	1.0	台			
防振吊金具	PS-30BK2	4.0	個			
雑材消耗品		1.0	式			
厨房内養生		1.0	式			
既設機器・吊金具撤去費		1.0	式			
天井開口復旧費	防カビ塗装含む	1.0	式			
天井下地撤去費		1.0	式			
場内小運搬費		1.0	式			
既設ダクト接続費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
試運転調整費	インバーター制御調整	1.0	式			
電源離線・結線		1.0	式		電工費計上	
電工費		1.0	式			
小計						



観光交流センター平面図