水管起第137号-4
令和7年12月25日

西伯郡大山町御来屋328番地
大山町長　　竹口 大紀　　様

米子市上下水道局
米子市上下水道事業管理者
上下水道局長　下関 浩次
（公印省略）

水質検査結果（PFAS）を下記のとおり通知します。

項目および水質基準値 ＼ 採水場所		あけまの森給水栓
採　水　年　月　日		令和7年12月8日
気　　温	℃	14.0℃
水　　温	℃	10.0℃
	目標値	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下（暫定）	0.000015 mg/L
（個別内訳）		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）		0.000015 mg/L
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L未満
検査責任者		友森　学